



**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ  
Α.Π.Θ.**

---

Α.Π. 663

Θεσσαλονίκη 5 Απριλίου 2004

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ**

Απο τον έλεγχο δειγμάτων κυματοειδών πλακών «Κέραμος trastic νέας τεχνολογίας» (δείγματα K2 και K3), δεν διαπιστώθηκε η παρουσία ινών αμιάντου.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρίσκονται σε έκθεση που παραδόθηκε στην εταιρεία που προσκόμισε τα δείγματα.

Για το Εργαστήριο





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ  
Α.Π.Θ.

Α.Π. 664

Θεσσαλονίκη 5 Απριλίου 2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Απο τον έλεγχο δειγμάτων καπναγωγών - αεραγωγών «καπναγωγός trastic νέας τεχνολογίας» (δείγματα Α2 και Α3), δεν διαπιστώθηκε η παρουσία ινών αμιάντου.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρίσκονται σε έκθεση που παραδόθηκε στην εταιρεία που προσκόμισε τα δείγματα.

Για το Εργαστήριο



Καθ. Σπ. Σκλαβούνος



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ  
Α.Π.Θ.

Α.Π. 665

Θεσσαλονίκη 5 Απριλίου 2004

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Απο τον έλεγχο δειγμάτων επιπέδων πλακών «υπερσιμεντοσανίδας trastic νέας τεχνολογίας» (δείγματα E1 και E2), δεν διαπιστώθηκε η παρουσία ιών αμιάντου.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε και τα αποτελέσματα των αναλύσεων βρίσκονται σε έκθεση που παραδόθηκε στην εταιρεία που προσκόμισε τα δείγματα.

Για το Εργαστήριο



Καθ. Στ. Σκλαβούνος